

Města a obce
Středočeského kraje

Váš dopis zní dne

Naše značka
305/HSV/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Hrubá/246

Ml. Boleslav
22. 01. 2018

INFORMACE O JAKOSTI PITNÉ VODY ZA ROK 2017

Vážené paní starostky a páni starostové,

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto provozovatel vodovodu ve Vaší obci (městě), Vám na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb. v platných zněních zasílá v příloze informace o kvalitě pitné vody za rok **2017** na základě odběrů a rozborů vody z vodovodní sítě na stálých a proměnných odběrových místech, uvedených v téže příloze.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

| |
|--------------------------|
| Obecní úřad Ledce |
| Došlo 19/2 |
| číslo 305/2018 |
| čet listů/příloh |

Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek společnosti

Informace o kvalitě vody pro:

MěÚ Mladá Boleslav, MěÚ Kosmonosy, MěÚ Bakov n. J., OÚ Bítouchov, OÚ Bradlec, OÚ Březno, OÚ Dalovice, OÚ Dlouhá Lhota, OÚ Dolní Stakory, OÚ Husí Lhota, OÚ Nová Telib, OÚ Kněžmost, OÚ Kolomuty, OÚ Nová Ves u Bakova, OÚ Plazy, OÚ Řepov, OÚ Sukorady, OÚ Židněves, MěÚ Dobrovice, OÚ Semčice, OÚ Vinařice, OÚ Ledce, OÚ Ujkovice, OÚ Prodašice, OÚ Luštěnice, OÚ Čachovice, OÚ Kosořice, OÚ Lipník, OÚ Němčice, OÚ Vlčava, OÚ Všejaný, OÚ Písková Lhota, OÚ Nepřevázka – průmyslová zóna

odběrová místa: Bítouchov – autoopravna, Bakov – Faurecia, Čapkova, Kněžmost – S Hradištská, Martinovice – čs PHM, H. Stakory – ZŠ, Bradlec – E+A, Kosmonosy – MěÚ, Dalovice – ZŠ, MB – Klaudianova nemocnice, j. Palacha 1092, Laurinova 1014, Jemníky – Finstral, Bezděčín, SÚS, P: Lhota – potraviny, Semčice – MŠ, Luštěnice – potraviny, Lipník – ÚSP, Nová Telib – čp. 7, Prodašice – SÖKE, Chrást – uzenářství Vítek, Neuberk – ČOV I, Březno – potraviny, Čachovice – ZŠ, Lítkovice – čp. 23, Kolomuty – čp. 145, Násedlnice – čp. 29, Buda – čp. 18, Čejetice – COOP, Chudoplesy – čp. 99, Ujkovice – čp. 17, Chloumek – čp. 30, Ctiměřice – čp. 18, Dlouhá Lhota – čp. 68, Němčice – čp. 9, Sýčina – čp. 79, Úhelnice – čp. 48, Valy – čp. 1, Vanovice – čp. 15, Zvířetice – čp. 35, Nepřevázka - Würth

za rok 2017

| ukazatel | jednotka | rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 | |
|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| konduktivita | mS/m | 47,2 – 60,8 | 125 | MH |
| pH | | 7,3 – 7,9 | 6,5 – 9,5 | MH |
| amonné ionty | mg/l | <0,05 | 0,5 | MH |
| dusičany | mg/l | <0,010 | 0,5 | NMH |
| dusičnany | mg/l | 3,0 – 14,0 | 50 | NMH |
| chloridy | mg/l | 8,2 – 12,0 | 100 | MH |
| železo | mg/l | <0,02 – 0,18 | 0,2 | MH |
| CHSK Mn | mg/l | <0,05 – 0,92 | 3,0 | MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 2,5 – 2,7 | 2 – 3,5 | doporuč. |
| vápník | mg/l | 95,5 – 105 | 40 – 80 | doporuč. |
| hořčík | mg/l | 2,4 – 3,2 | 20 – 30 | doporuč. |
| mangan | mg/l | <0,030 | 0,05 | MH |
| sírany | mg/l | 27 - 42 | 250 | MH |

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

režim bez chemické dezinfekce

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70**

Ing. Michaela Řihová
vedoucí Centrálních laboratoří